



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области  
150000 г. Ярославль, ул. Андропова, д. 23 (тез. 30-01-01, 72-64-38)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Ярославской области

(152900, г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел. 8 (4852) 790-815, факс 8 (4852) 790-877

E-mail: und-yaroslavl@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рыбинску,

Рыбинскому и Пошехонскому районам

Ярославской области

152901, г.Рыбинск, ул.Горького 4, тел/факс 222-112, 222-011

E-mail: ond\_rybinsk@mail.ru

## ПРЕДПИСАНИЕ №222/1/1(138 )

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

юридическому лицу муниципальному учреждению Рыбинского муниципального района  
Ярославской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Рыбинского  
района» в лице директора Салдина Александра Владимировича

Мною, государственным инспектором города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Лебедевой Натальей Николаевной, в период времени с 10 часов 00 минут «13» августа 2018 года по 14 часов 15 минут «20» августа 2018 года, на основании распоряжения (приказа) главного государственного инспектора города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Елагина В.А. № 222 от «30» июля 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" проведена внеплановая выездная проверка в отношении - муниципального учреждения Рыбинского муниципального района Ярославской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Рыбинского района», расположенного по адресу: Ярославская область, Рыбинский район, поселок Песочное, улица Горка, дом 23 а (юридический адрес месторасположения: 152963, Ярославская область, Рыбинский район, поселок Песочное, улица Горка, дом 23 а, ИНН 7610072440 ОГРН 1077610000038).

При проведении проверки присутствовал: представитель по доверенности (от 13.08.2018 года) муниципального учреждения Рыбинского муниципального района Ярославской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Рыбинского района» по доверенности техник аппарата управления Королёв Игорь Алексеевич.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятий по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2.	3.	4.	
1	Расход воды на внутреннее пожаротушение от внутреннего противопожарного водопровода не соответствует нормативным документам по пожарной безопасности (требуется минимальный расход воды на пожаротушение 2,5 л/с, фактически 2,2 л/с).	Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст.1; ч.3, ст. 4, ч.1, ст.86, Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Табл. 1 Свода правил СП 10.13130.2009* «Внутренний противопожарный водопровод» СНиП «Внутренний водопровод и канализация зданий» 2.04.01-85*, п.6.1*, таблица 1	01.09.2019	

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными мероприятиями Вам предоставляется право обжаловать настояще предписание в порядке, установленном для обжалования постановлений и решений по делам об административных правонарушениях.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные влашать, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подпись лица, выдавшего предписание;

Государственный инспектор города Рыбинска,

Рыбинского и Пошехонского районов по Ярославской области

Лебедева Наталья Николаевна

«20» августа 2018 года

  
(подпись) М.П.

Предписание для исполнения получил:

*зарегистрировано по факту* *С.А. Губарев*

«20» августа 2018 года

